

PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TÉRREO  
ESCALA: 1:125

LEGENDA

ROTA DE FUGA

EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO, TIPO A, B, C - CAP. 4,5kg - 4-A-80-B-C

PLACA DE SINALIZAÇÃO INSTALADA ACIMA DA PORTA (H=2,20 M) - SAÍDA DE EMERGÊNCIA

PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA (H=1,80 M)

LUMINÁRIA BLOCO AUTÔNOMO 200 LÚMENS




LUMINÁRIA BLOCO AUTÔNOMO 2200 LÚMENS

PARA USO DO CBMPR:

<div>ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO CREA/SC 067205-5 RESPONSÁVEL PROJETO</div> <div>ENG. CIV. FÁBIO CORRÊA GASPARETTO CREA/SC 067205-5 RESPONSÁVEL TÉCNICO</div>		<div>SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS: SECRETÁRIO DE OBRAS: ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO CREA/SC 067205-5</div> <div>FISCALIZAÇÃO DE OBRAS: CHAPECÓ/SC: ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO CREA/SC 103121-3 ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT CREA/SC 111551-1 ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES CREA/RS 107012 ENG. CIV. CÂNDIDO ROQUE SCHMIDT CREA/RS 43765 ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO CREA/RS 127986 ENG. CIV. FÁBIO ONETTA CREA/PR 84187-D ENG. CIV. FABRÍCIO BALESTRIN CREA/PR 127466</div> <div>CERRO LARGO/RS: ERECHIM/RS: LARANJEIRAS DO SUL/PR: REALIZA/PR:</div> <div>EQUIPE TÉCNICA SEO: ARQ. URB. ADRIANA FREITAS MIGOTT ARQ. URB. WELLINGTON TISCHER ENG. CIV. RODRIGO EMMER ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI ENG. MEC. DANIEL ESPIG TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO TEC. ELETROTEC. DIEGO GIOVATTO A.T.I. LEANDRO PEREIRA</div> <div>CAU/BR A41125-6 CAU/BR A59029-9 CREA/SC 109826-8 CREA/SC 094939-8 CREA/SC 115590-2 CREA/SC 114137-1</div>		<div>LOCAL: REALIZA - PR</div> <div>OBRA: GALPÃO AGRÍCOLA</div> <div>PROJETO: PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO</div> <div>CONTEÚDO: PAVIMENTO TÉRREO SISTEMAS PREVENTIVOS</div> <div>ENDEREÇO: AVENIDA EDMUNDO GÁIEVSKI, nº 1.000</div> <div>DESENHADO POR: FÁBIO</div> <div>NOME DO ARQUIVO: GALPAO+AGRICOLA_UFFS_RE_PE_IE_SIN_EXT_SE.DWG</div>	<div>FASE: EXECUTIVO</div> <div>REVISÃO Nº: R00</div> <div>DATA: 18/09/2020</div> <div>ESCALA: INDICADA</div> <div>TAMANHO FOLHA: A3</div> <div>Nº PRANCHA: PPCI 02/03</div>
---	--	--	--	--	--

## DET. EXTINTOR DE INCÊNDIO ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO


Esc.:1/20



PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICAÇÃO DE  
UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER AFIXADA  
ACIMA DA PORTA PARA INDICAR O SEU  
ACESSO - CÓDIGO 14 (NBR 13434-2:2004)

01

S/ ESCALA



PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICAÇÃO  
DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA)  
DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA -  
CÓDIGO 13 (NBR 13434-2:2004)

02

S/ ESCALA

### LEGENDA

	ROTA DE FUGA
	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO, TIPO A, B, C - CAP. 4,5kg - 4-A:80-B:C
	PLACA DE SINALIZAÇÃO INSTALADA ACIMA DA PORTA (H=2,20 M) - SAÍDA DE EMERGÊNCIA
	PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA (H=1,80 M)
	LUMINÁRIA BLOCO AUTÔNOMO 200 LÚMENS
	LUMINÁRIA BLOCO AUTÔNOMO 2200 LÚMENS

### NOTAS ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

- 1 - O sistema de iluminação de emergência projetado é com luminárias autônomas;
- 2 - A autonomia mínima das luminárias deverá ser de 1h;
- 3 - As luminárias devem resistir ao fogo de 70 °C por no mínimo 1h;
- 4 - As baterias das luminárias devem ser seladas e livres de manutenção;
- 5 - As luminárias serão alimentadas pela rede AC em 220V para funcionamento do circuito de recarga das baterias, mas a tensão de alimentação das lâmpadas quando acionadas será de no máximo 12V;
- 6 - Os eletrodutos utilizados deverão ser do tipo antichama conforme NBR 15465;
- 7 - Foi previsto nível de iluminamento mínimo de 3 Lux para áreas planas e no mínimo 5 Lux para locais com desnível.

### 03 INSTALAÇÃO TÍPICA SISTEMA DE SINALIZAÇÃO E ACLARAMENTO

S/ ESCALA

### PARA USO DO CBMPR:

 <b>UFFS</b> UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL <small>Secretaria Especial de Obras-SEO</small> <small>Av. Fernando Machado, 1° 108, L. Bloco 2 Sala 2.2.02 Cidade: Chapecó, SC - CEP: 89801-900 - Fone: (41) 3333-1111 - Site: www.uffs.edu.br</small>	<small>ENG. CIV. FÁBIO CORRÊA GASPARETTO CREA/SC 067203-5 RESPONSÁVEL: SEO-UFFS</small> <small>ENG. CIV. FÁBIO CORRÊA GASPARETTO CREA/SC 067203-5 RESPONSÁVEL TÉCNICO</small>	<small>SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS: SECRETÁRIO DE OBRAS: ENG. CIV. FÁBIO CORRÊA GASPARETTO CREA/SC 067203-5</small> <small>FISCALIZAÇÃO DE OBRAS: CHAPECO/SC: ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO CREA/SC 103121-3 ENG. ELETRIC. MATHEUS TODESCATT CREA/SC 111551-1 ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES CREA/SC 107012 ENG. CIV. CÂNDIDO ROQUE SCHMIDT CREA/SC 43765 ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO CREA/SC 127888 ENG. CIV. FÁBIO ONETTA CREA/PR 84187-D ENG. CIV. FABRICIO BALESTRIN CREA/PR 127466</small> <small>CERRO LARGOS: ERECHIM/RS: LARANJEIRAS DO SUL/PR: REALIZA/PR:</small> <small>EQUIPE TÉCNICA SEO: ARQ. URB. ADRIANA FREITAS MIGOTT CAUIBR A59029-9 CREA/SC 109826-8 ENG. ELETRIC. SILVIO ANTONIO TESTON CREA/SC 094939-8 ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI CREA/SC 113590-2 ENG. MEC. DANIEL ESPIG TEC. MEC. GIOVANI FÁVERO TÉC. ELETROTÉC. DIEGO GIOVATTO A.T.I. LEANDRO PEREIRA</small>	<small>LOCAL: REALIZA - PR</small> <small>OBRA: GALPÃO AGRÍCOLA</small> <small>PROJETO: PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO</small> <small>CONTEÚDO: DETALHES COMPLEMENTARES</small> <small>ENDEREÇO: AVENIDA EDMUNDO GAEVSKI, nº 1.000</small> <small>DESENHADO POR: FÁBIO</small> <small>NOME DO ARQUIVO: GALPAO+AGRICOLA_UFFS_RE_PE_IE_SIN_EXT_SE.DWG</small>	<small>FASE: EXECUTIVO</small> <small>REVISÃO Nº: R00</small> <small>DATA: 18/09/2020</small> <small>ESCALA: INDICADA</small> <small>TAMANHO FOLHA: A3</small> <small>Nº PRANCHA: PPCI 03 03</small>



---

*Emitido em 18/09/2020*

**Projeto Nº PPCI 1/3/2020 - SEO (10.17.08.23)**

**(Nº do Documento: 61)**

**(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)**

*(Assinado digitalmente em 23/09/2020 23:36 )*

**FABIO CORREA GASPARETTO**

*SECRETARIO - TITULAR*

*CHEFE DE UNIDADE*

*SEO (10.17.08.23)*

*Matrícula: 2015260*

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.uffs.edu.br/documentos/> informando seu número: **61**, ano: **2020**, tipo: **Projeto**, data de emissão: **21/09/2020** e o código de verificação: **998080808b**



*Projeto Nº DOC (57) ITEM 2 - PROJETO PPCI/2024 - SEO (10.55)*  
*(Nº do Documento: 18)*

*(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)*

*(Assinado digitalmente em 22/11/2024 14:59 )*

DAIANE REGINA VALENTINI

SECRETARIO

SEO (10.55)

Matrícula: ###769#2

Visualize o documento original em <https://sipac.uffrs.edu.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: 18  
, ano: 2024, tipo: **Projeto**, data de emissão: 22/11/2024 e o código de verificação: 65a4d4af30