



Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria De Desenvolvimento Urbano

Departamento de Elaboração de Projetos

Rua Condá, 411 E, Centro, Chapecó – SC.

Plano de Emergência

Ambulatório de Especialidades da Universidade Federal Fronteira Sul-UFFS e Centro de Saúde da Família Esplanada

1 Introdução

Este plano pretende informar aos funcionários e responsável pelo Ambulatório de Especialidades da Universidade Federal Fronteira Sul-UFFS e Centro de Saúde da Família sobre os procedimentos a serem adotados para a prevenção de sinistros e o combate dos mesmos em seus princípios. Se os colaboradores tiverem conhecimentos básicos sobre prevenção de incêndios, certamente desenvolverão comportamentos preventivos de modo a evitar as condições que levam ao fogo.

Tais providências proporcionarão eventos sem surpresas desagradáveis, capazes de causarem pânico e ferimentos nos presentes. A todos envolvidos neste plano caberá o aperfeiçoamento, objetivando tornar-se qualificado para o exercício de suas atividades, objetivando as oportunidades em alcançar um ambiente com o máximo de segurança.

2 Identificação do Imóvel

2.1 Dados da Obra

Nome da Obra: Ambulatório de Especialidades da Universidade Federal Fronteira Sul-UFFS e Centro de Saúde da Família Esplanada.

Proprietário: Prefeitura Municipal de Chapecó.

Endereço: Rua Israel, Bairro Esplanada, Chapecó (SC).

Classificação de Ocupação: Hospitalar sem internação e sem restrição de mobilidade

Classe de Risco: Risco Leve (IN 003, Art. 5º, I, alínea i);

Área Total Construída: 934,17m²

Número de Pavimentos: 2 (dois)

Situação da Edificação: Isolada

2.2 Ocupação

Consultas, Ambulatórios, Espaço de Convivência e outros.

2.3 População

Fixa: 70 (setenta) pessoas (funcionários).

Flutuante: 104 (Cento e quatro) pessoas.

2.4 Características de funcionamento

Poderá ocorrer funcionamento nos turnos matutino, vespertino e noturno.

2



Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria De Desenvolvimento Urbano

Departamento de Elaboração de Projetos

Rua Condá, 411 E, Centro, Chapecó – SC.

2.5 Pessoas portadoras de deficiências

Levantar informações e atualizar este plano quando do início das atividades.

2.6 Riscos específicos inerentes à atividade

Riscos físico, biológico, químico e ergonômico.

2.7 Recursos Humanos

Responsável pela segurança: 01 Brigadista de Incêndio particular, a ser definida pela Gerência do (Centro de Saúde da Família Esplanada).

2.8 Recursos Materiais

- Extintores de Incêndio;
- Sistema de Hidrantes;
- Iluminação de Emergência;

3 Procedimentos Básicos de Emergência Contra Incêndio

3.1 Alerta

Identificada uma situação de emergência, qualquer pessoa que identificar tal situação deverá alertar os demais ocupantes da edificação.

3.2 Análise da Situação

A situação de alerta deverá ser avaliada, e, verificada a existência de uma emergência, deverão ser desencadeados os procedimentos necessários para o atendimento da emergência.

3.3 Apoio Externo

Acionamento do Corpo de Bombeiros Militar, de imediato, através do **Telefone 193**, devendo informar:

- Nome do comunicante e telefone utilizado;
- Qual a emergência, sua característica, o endereço completo e os pontos de referência do local (vias de acesso, etc.);
- Se há vítimas no local, sua quantidade, os tipos de ferimentos e a gravidade.

3.4 Primeiros Socorros

Prestar primeiros-socorros às vítimas, mantendo ou estabilizando suas funções vitais até a chegada do socorro especializado.

3.5 Eliminação de Riscos

2



Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria De Desenvolvimento Urbano

Departamento de Elaboração de Projetos

Rua Condá, 411 E, Centro, Chapecó – SC.

Quando possível e necessário realizar o corte das fontes de energia elétrica e o fechamento das válvulas das tubulações (GLP, GN, acetileno, produtos perigosos, etc.), da área atingida ou geral.

3.6 Abandono da Área

Proceder o abandono da área parcial ou total, quando necessário, conduzindo a população fixa e flutuante para a área externa da edificação, ali permanecendo até a definição final do sinistro.

3.7 Isolamento da Área

Isolar fisicamente a área sinistrada de modo a garantir os trabalhos de emergência e evitar que pessoas não autorizadas adentrem o local.

3.8 Confinamento e Combate ao Incêndio

Proceder o combate ao incêndio em fase inicial e o seu confinamento, de modo a evitar sua propagação até a chegada do CBM/SC.

4 Exercícios Simulados

Exercícios simulados de abandono de área no imóvel, com a participação de toda a população fixa, devem ser realizados no mínimo duas vezes ao ano (semestralmente).

Após o término de cada simulado deve ser realizada uma reunião, com registro em ata, para a avaliação e correção das falhas ocorridas, descrevendo no mínimo:

- Data e horário do evento;
- Número de pessoas que participaram do simulado;
- Tempo gasto para o abandono total da edificação;
- Atuação dos responsáveis envolvidos;
- Registro do comportamento da população;
- Falhas em equipamentos;
- Falhas operacionais;
- Outros problemas e sugestões levantados durante o simulado.

Os exercícios simulados deverão ser realizados uma vez com comunicação prévia para a população do imóvel e uma segunda vez no ano sem a comunicação prévia.

Todos os simulados deverão ser comunicados com no mínimo 24h de antecedência ao CBM/SC.

5 Plantas de Emergência

As plantas de emergência em anexo são parte integrante deste plano de emergência.

Nos locais indicados na Planta de Emergência Geral deverão ser fixadas plantas de emergência de modo a orientar a população ocupante do imóvel sobre o caminho a ser percorrido em caso de abandono do local e a localização dos dispositivos de prevenção e combate a incêndio.



Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria De Desenvolvimento Urbano

Departamento de Elaboração de Projetos

Rua Condá, 411 E, Centro, Chapecó – SC.

6 Programa de Manutenção dos Sistemas Preventivos

O responsável pelo imóvel deverá verificar a manutenção dos sistemas preventivos contra incêndio, registrando em livro: os problemas identificados e a manutenção realizada.

As observações mínimas nos sistemas serão as seguintes:

6.1 Iluminação de Emergência

Verificar todas as luminárias e seu funcionamento no mínimo uma vez a cada **90 dias**.

6.2 Saídas de Emergência

Verificar **semanalmente** a desobstrução das saídas e o fechamento das portas corta-fogo.

6.3 Sinalização de Abandono de Local

Verificar a cada **90 dias** se a sinalização apresenta defeitos, devendo indicar o caminho da rota de fuga.

7 Instruções Complementares de Segurança

7.1 Inundações

- O Responsável pela Segurança do Imóvel deve efetuar o corte parcial da água na válvula de corte adequada. Se necessário proceder o corte geral da água;
- Proceder o escoamento das águas, construindo, se necessário, barreiras por forma a encaminhar a água para o ralo de pavimento mais próximo ou para o exterior;
- Contatar o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil.

7.2 Acidentes de Trabalho

Em caso de acidente de trabalho, e atendendo à sua gravidade, o sinistrado deverá ser transportado de imediato ao Hospital Regional do Oeste.

Na ocorrência de acidente de trabalho mortal o local deve ser isolado e acionado os serviços de socorro, IML (Instituto Médico Legal) e Polícia Militar para isolamento da área.

Em caso de acidente de trabalho:

- Mantenha a calma, não toque nem deixe tocar na vítima, não lhe dê nada a beber;
- Contatar o Corpo de Bombeiros (**Telefone 193**) ou SAMU (**Telefone 192**);
- Suprima imediatamente a causa do acidente;
- Mantenha a calma, não se esqueça de indicar corretamente aos serviços externos os seguintes elementos: nome da vítima, natureza do acidente e o estado da vítima;

Em caso de acidente de trabalho de origem elétrica deverão ser seguidos os seguintes procedimentos especiais:

- Corte imediatamente a corrente elétrica, desligando o aparelho ou o interruptor geral do quadro de distribuição de energia elétrica;
- No caso de não ser possível cortar a corrente ou for muito demorado fazê-lo separe a vítima das partes em tensão colocando-se sobre uma superfície de material não

2.



Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria De Desenvolvimento Urbano

Departamento de Elaboração de Projetos

Rua Condá, 411 E, Centro, Chapecó – SC.

condutor e seco (plásticos, borracha, madeira, têxteis, etc.) e proteja as mãos com luvas de borracha, um saco plástico, uma toalha ou peça de roupa ainda recorrendo a varas ou cabos de madeira, igualmente secos;

- Em todos os casos, ao separar o sinistrado das partes em tensão deve fazê-lo de uma forma brusca, procurando não agarrá-lo firmemente;
- Se a vítima não der sinais de vida, depois de desligar a corrente elétrica faça-lhe imediatamente a respiração artificial, de preferência pelo método boca-boca, e a massagem cardíaca externa. Contate outra pessoa, que por sua vez contactará os meios de socorro exteriores;

7.3 Evacuação

- Caso seja necessário a evacuação do prédio faça-o pela rota pré-definida para sua sala até a área externa da edificação.
- Não se preocupe com materiais e objetos. Deixa-os sobre as mesas, saia e feche a porta;
- Siga os sinais de saída em silêncio. Não corra;
- Desça as escadas encostado à parede. Não volte atrás;
- Não pare na porta de saída. Esta deve estar livre;
- Evite pânico.

7.4 Em Caso de Incêndio

- Perante um incêndio mantenha-se sempre a calmo;
- Se o fogo é pequeno, trate de apagá-lo com o extintor adequado à classe de incêndio;
- Caso você não consiga dominar o fogo, feche a porta e acione o alarme;
- Se o fogo se prender às tuas roupas, não corra. Jogue-se ao chão a fim de apagar o fogo por abafamento;
- Se ouvir uma explosão, jogue-se no solo e proteja a nuca com os braços;
- Perante a fumaça, proteja a boca e o nariz com um pano. Caminhe agachado junto ao solo onde há menos fumaça e mais ar;
- Se a fumaça te impedir a fuga, anuncie a tua presença e aguarde socorro.

8 Revisão e/ou Atualização do Plano de Emergência

Uma das condições essenciais para garantir a eficácia de um Plano de Emergência é a sua correta e perfeita atualização. Para o efeito, afigura-se indispensável que sejam comunicadas previamente aos responsáveis pelo Plano de Emergência quaisquer alterações das condições físicas da edificação ou da organização dos meios humanos afetos à segurança. Entre as situações passíveis de exigir atualização do Plano salientam-se as seguintes:

- Imediatamente após o início das atividades;
- Alterações na compartimentação do edifício;



Prefeitura Municipal de Chapecó

Secretaria De Desenvolvimento Urbano

Departamento de Elaboração de Projetos


Rua Condá, 411 E, Centro, Chapecó – SC.

-
- Alteração significativa do contingente da população flutuante e/ou fixa;
 - Alterações nas saídas e vias de evacuação;
 - Instalação de novos equipamentos técnicos;
 - Alterações na sinalização interna;
 - Organização do sistema de segurança.

Na ocorrência de alterações do Responsável pela Segurança do Imóvel deverá se proceder à atualização do Plano de Emergência, fazendo as mudanças necessárias.

Todas as alterações efetuadas ao Plano de Emergência deverão ser comunicadas aos detentores de exemplares do mesmo.

Chapecó – SC, 29 de julho de 2019.



LUIS FERNANDO MAITO PRADO
Arquiteto e Urbanista
CAU A59534-9



Emitido em 18/03/2020

MEMORIAL DESCRITIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA Nº 3/2020 - SEO (10.17.08.23)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 18/03/2020 16:21)

FABIO CORREA GASPARETTO

SECRETARIO

2015260

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.uffrs.edu.br/documentos/> informando seu número: **3**, ano: **2020**, tipo: **MEMORIAL DESCRITIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA**, data de emissão: **18/03/2020** e o código de verificação: **8001967ba2**